

維持管理記録簿

令和6年度（令和6年4月～令和7年3月）

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿「管理型」(令和6年4月度)

対象期間:令和6年4月1日~4月30日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量[規則第12条の7の2第8号イ]

種類	数量(単位)
燃えがら	トン
汚泥	トン (/月)
廃プラスチック類	トン (/月)
紙くず	トン (/月)
木くず	トン (/月)
繊維くず	トン (/月)
ゴムくず	トン (/月)
金属くず	トン (/月)
ガラスくず及び陶磁器くず	トン (/月)
鉱さい	トン (/月)
がれき類	トン (/月)
ばいじん	トン (/月)
廃石綿等	トン (/月)
石綿含有産業廃棄物	トン (/月)
合計	0.00 トン (/月)

施設の点検[規則第12条の7の2第1項第8号ロ、ハ、ヘ、ト、チ]

点検日		令和6年4月1日~4月30日						
異常の有無		無						
必要な措置を講じた年月日・事項及びその他内容								
設備	異常の有無	設備	異常の有無	設備	異常の有無	設備	異常の有無	
処分場	標識及び掲示板	無	処分場	覆土状況	無	水処理プラント関係	沈砂池	無
	門扉、フェンス	無		飛散状況	無		浸出水槽、調整池	無
	管理用道路	無		管理道路	無		生物処理施設	無
	コンクリート擁壁	無		その他の異常	無		薬品タンク・薬品庫	無
	土堰堤	無	管理棟	監視カメラ	無		灯油タンク	無
	遮水工	無		計量器	無		ろ過タンク	無
	造成森林区域	無		周辺管理	搬入道路		無	蒸発濃縮装置
	浸出水集水管	無	放流先水路		無		ボイラー・クーリングタワー	無
	ガス抜き管	無	騒音、臭気		無		放流施設、貯留槽	無
	雨水排水路	無	洗車場		無		観測井戸A・B	無
法面	無		その他の異常	無				
機械器具類	異常の有無	擁壁等維持管理(目視)記録表						
コマツ油圧ショベルPC-200(HB)	無	月日	点検結果	講じた処置	月日	点検結果	講じた処置	
コマツ油圧ショベルPC-30(小型)	無	4/1	無		4/16	無		
10トンダンプ	無	4/2	無		4/17	無		
2トンダンプ(43-43)	無	4/3	無		4/18	無		
軽四ダンプ(1-65)	無	4/4	無		4/19	無		
		4/5	無		4/20	無		
		4/6	無		4/21	休日		
		4/7	休日		4/22	無		
		4/8	無		4/23	無		
		4/9	無		4/24	無		
		4/10	無		4/25	無		
		4/11	無		4/26	無		
		4/12	無		4/27	無		
		4/13	無		4/28	休日		
		4/14	休日		4/29	無		
		4/15	無		4/30	無		

水質検査の実施状況と措置(年一回測定)[規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ]

水の種類	地下水等		放流水
採取日	令和5年12月4日	令和5年12月4日	令和5年12月4日
採取場所	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
分析結果確定日	令和5年12月19日	令和5年12月19日	令和5年12月19日
分析結果	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
異常の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日・事項及びその他内容			

水質検査の実施状況と措置(月一回測定)[規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ]

水の種類	地下水等		放流水
採取場所	観測井戸A	観測井戸B	処理水
採取日	令和6年4月16日	令和6年4月16日	令和6年4月16日
採取場所	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
分析結果確定日	令和6年4月26日	令和6年4月26日	令和6年4月26日
分析結果	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
電気伝導率			
塩化物イオン濃度			
水素イオン濃度			
生物化学的酸素要求量			
化学的酸素要求量			
浮遊物質			
窒素含有量			
異常の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日・事項及びその他内容			

残余の埋立容量[規則第12条の7の2第1項第8号リ]

残余の埋立容量	測定年月日	測定結果
	R5.6.14	1,900 (※2) m3

※ 埋立容量の残余量数値については、毎年6月末に岡山県に報告後、3月末日の数量を記載しております。

※2 残余埋立容量は覆土量を含みません。

※水質検査の結果及び維持管理記録簿は掲示板及びホームページに掲載しています。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿「管理型」(令和6年5月度)

対象期間: 令和6年5月1日~5月31日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量[規則第12条の7の2第8号イ]

種類	数量(単位)
燃えがら	トン
汚泥	トン (/月)
廃プラスチック類	トン (/月)
紙くず	トン (/月)
木くず	トン (/月)
繊維くず	トン (/月)
ゴムくず	トン (/月)
金属くず	トン (/月)
ガラスくず及び陶磁器くず	トン (/月)
鉱さい	トン (/月)
がれき類	トン (/月)
ばいじん	トン (/月)
廃石綿等	トン (/月)
石綿含有産業廃棄物	トン (/月)
合計	0.00 トン (/月)

施設の点検[規則第12条の7の2第1項第8号ロ、ハ、ヘ、ト、チ]

点検日		令和6年5月1日~5月31日						
異常の有無		無						
必要な措置を講じた年月日・事項及びその他内容								
設備	異常の有無	設備	異常の有無	設備	異常の有無			
処分場	標識及び掲示板	無	処分場	覆土状況	無	水処理プラント関係	沈砂池	無
	門扉、フェンス	無		飛散状況	無		浸出水槽、調整池	無
	管理用道路	無		管理道路	無		生物処理施設	無
	コンクリート擁壁	無		その他の異常	無		薬品タンク・薬品庫	無
	土堰堤	無	管理棟	監視カメラ	無		灯油タンク	無
	遮水工	無		計量器	無		ろ過タンク	無
	造成森林区域	無	周辺管理	搬入道路	無		蒸発濃縮装置	無
	浸出水集水管	無		放流先水路	無		ボイラー・クーリングタワー	無
	ガス抜き管	無		騒音、臭気	無		放流施設、貯留槽	無
	雨水排水路	無		洗車場	無		観測井戸A・B	無
法面	無		その他の異常	無				
機械器具類	異常の有無	擁壁等維持管理(目視)記録表						
コマツ油圧ショベルPC-200(HB)	無	月日	点検結果	講じた処置	月日	点検結果	講じた処置	
コマツ油圧ショベルPC-30(小型)	無	5/1	無		5/16	無		
10トンダンプ	無	5/2	無		5/17	無		
2トンダンプ(43-43)	無	5/3	無		5/18	無		
軽四ダンプ(1-65)	無	5/4	無		5/19	休日		
		5/5	休日		5/20	無		
		5/6	無		5/21	無		
		5/7	無		5/22	無		
		5/8	無		5/23	無		
		5/9	無		5/24	無		
		5/10	無		5/25	無		
		5/11	無		5/26	休日		
		5/12	休日		5/27	無		
		5/13	無		5/28	無		
		5/14	無		5/29	無		
		5/15	無		5/30	無		
					5/31	無		

水質検査の実施状況と措置(年一回測定)[規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ]

水の種類	地下水等		放流水
採取日	令和5年12月4日	令和5年12月4日	令和5年12月4日
採取場所	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
分析結果確定日	令和5年12月19日	令和5年12月19日	令和5年12月19日
分析結果	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
異常の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日・事項及びその他内容			

水質検査の実施状況と措置(月一回測定)[規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ]

水の種類	地下水等		放流水
採取場所	観測井戸A	観測井戸B	処理水
採取日	令和6年5月21日	令和6年5月21日	令和6年5月21日
採取場所	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
分析結果確定日	令和6年6月3日	令和6年6月3日	令和6年6月3日
分析結果	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
電気伝導率			
塩化物イオン濃度			
水素イオン濃度			
生物化学的酸素要求量			
化学的酸素要求量			
浮遊物質			
窒素含有量			
異常の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日・事項及びその他内容			

残余の埋立容量[規則第12条の7の2第1項第8号リ]

残余の埋立容量	測定年月日	測定結果
	R5.6.14	1,900 (※2) m3

※ 埋立容量の残余量数値については、毎年6月末に岡山県に報告後、3月末日の数量を記載しております。

※2 残余埋立容量は覆土量を含みません。

※水質検査の結果及び維持管理記録簿は掲示板及びホームページに掲載しています。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿「管理型」(令和6年6月度)

対象期間:令和6年6月1日~6月30日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量[規則第12条の7の2第8号イ]

種類	数量(単位)
燃えがら	トン
汚泥	トン (/月)
廃プラスチック類	トン (/月)
紙くず	トン (/月)
木くず	トン (/月)
繊維くず	トン (/月)
ゴムくず	トン (/月)
金属くず	トン (/月)
ガラスくず及び陶磁器くず	トン (/月)
鉱さい	トン (/月)
がれき類	トン (/月)
ばいじん	トン (/月)
廃石綿等	トン (/月)
石綿含有産業廃棄物	トン (/月)
合計	0.00 トン (/月)

水質検査の実施状況と措置(年一回測定)[規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ]

水の種類	地下水等		放流水
採取日	令和5年12月4日	令和5年12月4日	令和5年12月4日
採取場所	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
分析結果確定日	令和5年12月19日	令和5年12月19日	令和5年12月19日
分析結果	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
異常の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日・事項及びその他内容			

水質検査の実施状況と措置(月一回測定)[規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ]

水の種類	地下水等		放流水
採取場所	観測井戸A	観測井戸B	処理水
採取日	令和6年6月12日	令和6年6月12日	令和6年6月12日
採取場所	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
分析結果確定日	令和6年6月26日	令和6年6月26日	令和6年6月26日
分析結果	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
電気伝導率			
塩化物イオン濃度			
水素イオン濃度			
生物化学的酸素要求量			
化学的酸素要求量			
浮遊物質			
窒素含有量			
異常の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日・事項及びその他内容			

※水質検査の結果及び維持管理記録簿は掲示板及びホームページに掲載しています。

施設の点検[規則第12条の7の2第1項第8号ロ、ハ、ヘ、ト、チ]

点検日		令和6年6月1日~6月30日						
異常の有無		無						
必要な措置を講じた年月日・事項及びその他内容								
設備	異常の有無	設備	異常の有無	設備	異常の有無			
処分場	標識及び掲示板	無	処分場	覆土状況	無	水処理プラント関係	沈砂池	無
	門扉、フェンス	無		飛散状況	無		浸出水槽、調整池	無
	管理用道路	無		管理道路	無		生物処理施設	無
	コンクリート擁壁	無		その他の異常	無		薬品タンク・薬品庫	無
	土堰堤	無	管理棟	監視カメラ	無		灯油タンク	無
	遮水工	無		計量器	無		ろ過タンク	無
	造成森林区域	無		周辺管理	搬入道路		無	蒸発濃縮装置
	浸出水集水管	無	放流先水路		無		ボイラー・クーリングタワー	無
	ガス抜き管	無	騒音、臭気		無		放流施設、貯留槽	無
	雨水排水路	無	洗車場		無		観測井戸A・B	無
法面	無		その他の異常	無				
機械器具類	異常の有無	擁壁等維持管理(目視)記録表						
コマツ油圧ショベルPC-200(HB)	無	月日	点検結果	講じた処置	月日	点検結果	講じた処置	
コマツ油圧ショベルPC-30(小型)	無	6/1	無		6/16	休日		
10トンダンプ	無	6/2	休日		6/17	無		
2トンダンプ(43-43)	無	6/3	無		6/18	無		
軽四ダンプ(1-65)	無	6/4	無		6/19	無		
		6/5	無		6/20	無		
		6/6	無		6/21	無		
		6/7	無		6/22	無		
		6/8	無		6/23	休日		
		6/9	休日		6/24	無		
		6/10	無		6/25	無		
		6/11	無		6/26	無		
		6/12	無		6/27	無		
		6/13	無		6/28	無		
		6/14	無		6/29	無		
		6/15	無		6/30	休日		

残余の埋立容量[規則第12条の7の2第1項第8号リ]

残余の埋立容量	測定年月日	測定結果
	R5.6.14	1,900 (※2) m3

※埋立容量の残余量数値については、毎年6月末に岡山県に報告後、3月末日の数量を記載しております。

※2 残余埋立容量は覆土量を含みません。